



Акционерное Общество  
«**МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ**»

Мурманская область, 184500 г. Мончегорск, ул. Комсомольская наб., 52/9 (5 этаж)  
Тел: (815-36)- 3-05-08; факс: (815-36)- 3-21-19 E-mail: [office@aomvk.ru](mailto:office@aomvk.ru)

**Качество питьевой воды**  
**после водоподготовки и в распределительной сети**  
**за II квартал 2024 года**

контролируемые показатели	единицы измерения	норматив показателя по СанПиН 1.2.3685-21	количество исследованных проб	количество проб с превышением показателя (% неудовлетворительных проб)
<b>Санитарно-химические показатели:</b>				
мутность	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	230	-
цветность	градус цветности	20	230	-
запах	балл	2	230	-
привкус	балл	2	230	-
водородный показатель	единицы pH	6,0-9,0	230	-
сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	1000	3	-
жесткость общая	мг/дм <sup>3</sup>	7,0	3	-
окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	5,0	6	-
нефтепродукты (суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	3	-
железо (суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,3	4	-
марганец (суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	4	-
медь (суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	1,0	3	-
мышьяк (суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,05	1	-
никель (суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,02	44	3 (6,8%)
хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	350	5	-
аммиак (по азоту)	мг/дм <sup>3</sup>	2,0	5	-
нитрат-ион	мг/дм <sup>3</sup>	45	5	-
нитрит-ион	мг/дм <sup>3</sup>	3,0	5	-
кобальт	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	1	-
кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	0,001	1	-
свинец	мг/дм <sup>3</sup>	0,03	1	-
бенз(а)пирен	мг/дм <sup>3</sup>	0,00001	-	-
хлороформ	мг/дм <sup>3</sup>	0,06	3	-
удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,200	-	-
удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	1,000	-	-
Хлор остаточный свободный	мг/дм <sup>3</sup>	0,3-0,5	4368	-

<b>Микробиологические показатели:</b>				
ОКБ	число КОЕ / 100мл	отсутствие	230	-
E.coli	число КОЕ / 100мл	отсутствие	230	-
ОМЧ	число КОЕ / 1мл	50	230	-
энтерококки	число КОЕ / 100мл	отсутствие	230	-
Споры сульфитредуцирующих клостридий	число КОЕ / 20мл	отсутствие	92	-
колифаги	число БОЕ / 100 мл	отсутствие	92	-
<b>Паразитологические показатели:</b>				
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	число цист в 50 л	отсутствие	3	-

Генеральный директор  
АО «Мончегорскводоканал»

С.А.Зирка