



Акционерное Общество
«**МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ**»

Мурманская область, 184500 г. Мончегорск, ул. Комсомольская наб., 52/9 (5 этаж)
Тел: (815-36)- 3-05-08; факс: (815-36)- 3-21-19 E-mail: office@aomvk.ru

**Показатели качества проб питьевой воды
после водоподготовки и в распределительной сети
за II квартал 2021 года**

| контролируемые показатели | единицы измерения | норматив показателя по СанПиН 1.2.3685-21 | количество исследованных проб | количество проб с превышением показателя (% неудовлетворительных проб) |
|---|--------------------|---|-------------------------------|--|
| Санитарно-химические показатели: | | | | |
| мутность | мг/дм ³ | 1,5 | 229 | - |
| цветность | градус цветности | 20 | 229 | - |
| запах | балл | 2 | 229 | - |
| привкус | балл | 2 | 229 | - |
| водородный показатель | единицы рН | 6,0-9,0 | 229 | - |
| сухой остаток | мг/дм ³ | 1000 | 3 | - |
| жесткость общая | мг/дм ³ | 7,0 | 3 | - |
| окисляемость перманганатная | мг/дм ³ | 5,0 | 6 | - |
| нефтепродукты (суммарно) | мг/дм ³ | 0,1 | 3 | - |
| железо (суммарно) | мг/дм ³ | 0,3 | 6 | - |
| марганец (суммарно) | мг/дм ³ | 0,1 | 4 | - |
| медь (суммарно) | мг/дм ³ | 1,0 | 3 | - |
| мышьяк (суммарно) | мг/дм ³ | 0,05 | 1 | - |
| никель (суммарно) | мг/дм ³ | 0,02 | 64 | 12 (18,7%) |
| хлориды | мг/дм ³ | 350 | 9 | - |
| аммиак (по азоту) | мг/дм ³ | 2,0 | 9 | - |
| нитрат-ион | мг/дм ³ | 45 | 9 | - |
| нитрит-ион | мг/дм ³ | 3,0 | 9 | - |
| кобальт | мг/дм ³ | 0,1 | 1 | - |
| кадмий | мг/дм ³ | 0,001 | 1 | - |
| свинец | мг/дм ³ | 0,03 | 1 | - |
| бенз(а)пирен | мг/дм ³ | 0,000005 | 1 | - |
| хлороформ | мг/дм ³ | 0,06 | 3 | - |
| удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0,200 | - | - |
| удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1,000 | - | - |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм ³ | 0,3-0,5 | 4320 | - |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-----|---|
| Микробиологические показатели: | | | | |
| ОКБ | число КОЕ / 100мл | отсутствие | 229 | - |
| ТКБ | число КОЕ / 100мл | отсутствие | 229 | - |
| ОМЧ | число КОЕ / 1мл | 50 | 229 | - |
| колифаги | число БОЕ / 100 мл | отсутствие | 92 | - |
| Паразитологические показатели: | | | | |
| цисты лямблий | число цист в 50 л | отсутствие | 3 | - |

Генеральный директор
АО «Мончегорскводоканал»

А.В.Рудаков