



Акционерное Общество  
«**МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ**»

Мурманская область, 184500 г. Мончегорск, ул. Комсомольская наб., 52/9 (5 этаж)  
Тел: (815-36)- 3-05-08; факс: (815-36)- 3-21-19 E-mail: [mvkanal@mail.ru](mailto:mvkanal@mail.ru)

**Показатели качества проб питьевой воды  
после водоподготовки и в распределительной сети  
за III квартал 2017 года**

| контролируемые показатели               | единицы измерения  | норматив показателя по СанПиН 2.1.4.1074-01 | количество исследованных проб | количество проб с превышением показателя (% неудовлетворительных проб) |
|---|--------------------|---|-------------------------------|--|
| <b>Санитарно-химические показатели:</b> |                    |   |                               |  |
| мутность                                | мг/дм <sup>3</sup> | 1,5   | 192                           | -  |
| цветность                               | градус цветности   | 20(35)                                      | 192                           | -  |
| запах                                   | балл               | 2   | 192                           | -  |
| привкус                                 | балл               | 2   | 192                           | -  |
| водородный показатель                   | единицы pH         | 6,0-9,0                                     | 192                           | -  |
| сухой остаток                           | мг/дм <sup>3</sup> | 1000  | 3                             | -  |
| жесткость общая                         | мг/дм <sup>3</sup> | 7,0   | 3                             | -  |
| окисляемость перманганатная             | мг/дм <sup>3</sup> | 5,0   | 6                             | -  |
| нефтепродукты (суммарно)                | мг/дм <sup>3</sup> | 0,1   | 3                             | -  |
| железо (суммарно)                       | мг/дм <sup>3</sup> | 0,3   | 6                             | -  |
| марганец (суммарно)                     | мг/дм <sup>3</sup> | 0,1   | 4                             | -  |
| медь (суммарно)                         | мг/дм <sup>3</sup> | 1,0   | 3                             | -  |
| мышьяк (суммарно)                       | мг/дм <sup>3</sup> | 0,05  | 1                             | -  |
| никель (суммарно)                       | мг/дм <sup>3</sup> | 0,1   | 3                             | -  |
| хлориды                                 | мг/дм <sup>3</sup> | 350   | 13                            | -  |
| аммиак (по азоту)                       | мг/дм <sup>3</sup> | 2,0   | 13                            | -  |
| нитрат-ион                              | мг/дм <sup>3</sup> | 45  | 13                            | -  |
| нитрит-ион                              | мг/дм <sup>3</sup> | 3,0   | 13                            | -  |
| кобальт                                 | мг/дм <sup>3</sup> | 0,1   | 1                             | -  |
| кадмий                                  | мг/дм <sup>3</sup> | 0,001                                       | 1                             | -  |
| свинец                                  | мг/дм <sup>3</sup> | 0,03  | 1                             | -  |
| бенз(а)пирен                            | мг/дм <sup>3</sup> | 0,000005                                    | -                             | -  |
| хлороформ                               | мг/дм <sup>3</sup> | 0,2   | -                             | -  |
| удельная суммарная альфа-активность     | Бк/кг              | 0,200                                       | -                             | -  |
| удельная суммарная бета-активность      | Бк/кг              | 1,000                                       | -                             | -  |
| Хлор остаточный свободный               | мг/дм <sup>3</sup> | 0,3-0,5                                     | 4968                          | -  |

|                                       |                    |            |     |   |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-----|---|
| <b>Микробиологические показатели:</b> |                    |            |     |   |
| ОКБ                                   | число КОЕ / 100мл  | отсутствие | 192 | - |
| ТКБ                                   | число КОЕ / 100мл  | отсутствие | 192 | - |
| ОМЧ                                   | число КОЕ / 1мл    | 50         | 192 | - |
| колифаги                              | число БОЕ / 100 мл | отсутствие | 1   | - |
| <b>Паразитологические показатели:</b> |                    |            |     |   |
| цисты лямблий                         | число цист в 50 л  | отсутствие | 1   | - |

Генеральный директор  
АО «Мончегорскводоканал»

А.В.Рудаков