

А К Т
**о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Мурманская область, город Мончегорск,

1. Адрес многоквартирного дома ул. 10-й Гвардейской Дивизии, дом 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки -

4. Год постройки 1985

5. Степень износа по данным государственного технического учета 8 %

6. Степень фактического износа -

7. Год последнего капитального ремонта не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир (комнат) 183

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем 29 398,0 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4 630,40 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3 614,20 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 132,40 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 883,80 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 154 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 743,8 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0,00 кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома согласно данным Росреестра 15 609,00 кв. м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов		Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3	4
1.	Фундамент	Сборный ж/б	Осадка, трещины на цоколе, в месте примыкания фундамента, стены и отмостки присутствуют дыры, отмостка местами разрушена, отходит от цоколя
2.	Наружные и внутренние капитальные стены	Панельные	Мелкие трещины в швах, местах примыкания плит
3.	Перегородки	Гипсолитовые	
4.	Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)	ж/б плиты сборные ж/б плиты сборные ж/б плиты сборные	Удовлетворительное трещины в местах стыков плит и опирания на стены Удовлетворительное
5.	Крыша	Мягкая, рулонная	Хорошее
6.	Полы	Плитка	Удовлетворительное, следы сколов в ходовых местах
7.	Проемы окна двери (другое)	Переплеты двойные створные деревянные филенчатые	Удовлетворительное Удовлетворительное
8.	Отделка внутренняя наружная (другое)	Окраска стен, побелка потолка, окраска окон и дверей.	Массовое шелушение и отслоение краски на стенах, шелушение побелки со следами протечек и копоти, трещины Трещины в кладке кирпича, местами выпирание кирпича на плоскости стен
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
	ванны напольные	чугунные эмалированные	-Стертость эмали
	электроплиты		
	телефонные сети и оборудование		
	сети проводного радиовещания		
	сигнализация		
	мусоропровод		

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
лифт		
вентиляция		
(другое)		
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг		
электроснабжение	проводка скрытая	потеря эласт.изоляции и проводов
холодное водоснабжение	централизованное, трубы стальные	Ржавчина, течи в местах нарезки труб
горячее водоснабжение	централизованное	
водоотведение	трубы чугунные	Засоры труб, ржавчина, трещины
газоснабжение	-	-
отопление (от внешних котельных)	от котельной	Ржавчина и засоры труб
отопление (от домовой котельной)	-	-
печи	-	-
калориферы	-	-
АГВ		
(другое)		
11. Крыльца	Бетонные	Трешины, сколы, разрушение ступеней

Директор МКУ УЖКХ



Е.И. Ишкова